

Лицо(а), проводившее проверку: дознатель ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по Левокумскому району и Нефтекумскому городскому округу) Габриелян В.Э.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Заведующий МКДОУ д/с № 5 «Тополек» Акманбетова Тамила Имбетовна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. В группе «Земляничка» дверь на путях эвакуации открывается не по походу эвакуации из помещения. (4.2.6. СП 1.13130.2009) МКДОУ д/с № 5

2. В группе «Смородинка» дверь на путях эвакуации открывается не по походу эвакуации из помещения. (4.2.6. СП 1.13130.2009) МКДОУ д/с № 5

3. Не произведена обработка деревянных конструкций кровли здания огнезащитным составом. (п. 21 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме») Абушаева. Т.И.

4. Руководитель организации не прошел обучение пожарно-техническому минимуму по разработанному и утвержденному в установленном порядке специальным программам, с отрывом от производства (п. 3 постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», п. 36 приказа МЧС от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций») Абушаева. Т.И.

5. Не разработана инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации (п. 2 постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390) Абушаева. Т.И.

6. Не разработаны в установленном порядке программы проведения вводного инструктажа (п. 3 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», п. 14 приказа МЧС от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций») Абушаева. Т.И.

7. Не разработаны в установленном порядке программы проведения первичного инструктажа (п. 3 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», п. 14 приказа МЧС от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций») Абушаева. Т.И.

8. Не согласована с соответствующим подразделением государственного пожарного надзора специальная программа обучения мерам пожарной безопасности работников организации (п. 3 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», п. 53 приказа МЧС от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций») Абушаева. Т.И.

9. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется не должным образом. (ФЗ №123 от 22.07.2008 г. ст. 151 ч. 1, п. 3 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме») Абушаева. Т.И.

10. Планы эвакуации не соответствуют объемно планировочным решениям (ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. ст. 4 ч. 1, ГОСТ 12.2.143-2009) Абушаева. Т.И.

11. Руководитель организации не обеспечил проведения противопожарного инструктажа. (п. 3 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме») Абушаева. Т.И.


(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)


выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -//-//-/-

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): -//-//-/-

нарушений не выявлено -//-//-/-


Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание от 11.09.2019 № 101/1/71/19-74 по устранению нарушений требований пожарной безопасности, проверочный лист от 11.09.2019

Подписи лиц, проводивших проверку: В.Э. Габриелян

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий МКДОУ д/с № 5 «Тополек» Акманбетова Т. И.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 11 ” 09 2019 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)